

Datum: 05.01.2026

Sp. zn.: S-KHSSC 22189/2025

Č. j.: KHSSC 89550/2025

Datovou schránkou:

Obec Uhlířská Lhota

Uhlířská Lhota čp. 69

281 26 Uhlířská Lhota

R o z h o d n u t í

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a věcně příslušný podle ust. § 10 správního řádu a podle ust. § 82 odst. 2 písm. a) zákona, rozhodla v řízení podle § 3c odst. 6 zákona o žádosti veřejnoprávní osoby Obce Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota čp. 69, 281 26 Uhlířská Lhota, IČ 00235849 (dále jen Obec Uhlířská Lhota), podané dne 07.04.2025, takto:

Provozní řád veřejného vodovodu Uhlířská Lhota-Rasochy, provozovaný Obcí Uhlířská Lhota a předložený KHS dle § 3c odst. 6 zákona

s e s c h v a l u j e.

Odůvodnění:

Žadatel, tj. Obec Uhlířská Lhota, jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu dle § 3 odst. 2 zákona předložil KHS ke schválení provozní řád **veřejného vodovodu Uhlířská Lhota-Rasochy** (dále jen „VV Uhlířská Lhota“).

Provozní řád obsahuje informace o zdrojích, místech odběru vzorků vody, základní údaje o úpravě vody, používaných chemických látkách a sloučeninách, předpokládaný počet zásobovaných osob, základní informace o vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění údržby, posouzení rizik a monitorovací program.

VV Uhlířská Lhota je určen k zásobování obce Uhlířská Lhota a místní části Rasochy pitnou vodou. Voda je obcí dopravována pomocí automatické tlakové stanice, která je umístěna v armaturní komoře vodojemu (dále jen „VDJ“), kde je dále instalováno i hygienické zabezpečení vody roztokem chlornanu sodného. VDJ o objemu 2 x 50 m³ je umístěn na p. p. č. 903/7 k. ú. Uhlířská Lhota.

Zdrojem pitné vody je převzatá voda ze skupinového veřejného vodovodu Pardubice v obci Hlavečnick, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Průměrný objem dodávané vody je 46,5 m³/den. Počet zásobovaných obyvatel je 465 osob.

Minimální rozsah a četnost kontroly kvality pitné vody je dán vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozd. předpisů – viz. příloha č. 4 (3 x ročně krácený, 1 x ročně úplný rozbor odebírány v rozsahu dodávaná voda).

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Pro hodnocení ukazatele počty kolonií při 22 °C a při 36 °C si Obec Uhlířská Lhota jako metodu hodnocení zvolila numerický limit. Pro ukazatel počty kolonií při 22 °C stanovila jako mezní hodnotu 200 KTJ/ml, pro ukazatel počty kolonií při 36 °C 40 KTJ/ml.

V souladu s § 100 je žadatel povinen s předmětným provozním řádem VV Uhlířská Lhota seznámit své zaměstnance a další osoby, které pracují na jeho pracovištích, provést jeho změnu v případě významných změn provozu, a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.

Provozovatel vodovodu je dále podle požadavku § 3c odst. 7 zákona povinen provozní řád průběžně přezkoumávat a aktualizovat a vždy při změně podmínek provozu předkládat návrh změn ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; pokud nedochází ke změně provozního řádu, je povinen předkládat provozní řád podle odstavce 1 ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nejméně jednou za 6 let.

Protože provozní řád obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem a tyto nejsou v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví, bylo možné s předloženým provozním řádem VV Uhlířská Lhota souhlasit.

Poučení:

Podle ust. § 81 a násl. správního řádu účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníku řízení. Dle § 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je dokument doručen do datové schránky okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však desátým dnem ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán.

Mgr. Petra Šťastná

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Kolín a Kutná Hora

Rozdělovník

1. Adresát DS
2. KHS a a